



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Хохрякова, 10. Г. Тюмень, 625003

г. Тюмень, ул. Николая

Федорова, д. 8

(место составления акта)

“ 11 ” декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

15 час.30 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 57/8072-А**

По адресу/адресам: 625007, Тюменская область, город Тюмень, улица Николая Федорова,  
дом 8, город Тюмень, ул., Демьяна Бедного 83/1.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 11.11.2019 № 57/8072 И.о. руководителя Северо –  
Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору М.Ю. Спиричева;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская  
спортивная школа № 1 города Тюмени (МАУ ДО ДЮСШ № 1 города Тюмени) ИНН  
7204124180, ОГРН 1087232020754, (3452)348081;

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

с 03.12.2019 - 11.12.2019 (20 дней/60 час)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо - Уральским управлением Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору (далее –  
Управление)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор  
Фабричников Дмитрий Александрович

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шорохов Денис Иванович – государственный инспектор отдела по надзору в энергетике по Тюменской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

В проведении проверки принимал участие:

директор Фабричников Дмитрий Александрович, заместитель директора Алешков Николай Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проводится с целью исполнения предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П.

Предметом настоящей проверки является, выполнение органов государственного контроля (надзора).

**В ходе проведения проверки установлено:**

№ п.п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование, реквизиты нормативного документа и номер пункта (части, статьи), требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Не установлен руководителем порядок хранения документации.	п. 1 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.2003 г. №4145 (далее - ПТЭЭП)	исполнено снимается с контроля (приказ от 02.12.2019 № 14)

2.	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования	п. 2 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 3.4, 5.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (Далее - ПОТЭЭ)	(приказ от 02.12.2019 № 14)
3.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям	п. 3 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 6.6, приложение 8 ПОТЭЭ	исполнено снимается с контроля (журнал начат 31.11.2019)
4.	Отсутствует организационно-распорядительный документ руководителя организации о допуске к самостоятельной работе.	п. 4 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, 1.4.14 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (приказ от 02.12.2019 № 14)
5.	Отсутствует перечень линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении	п. 5 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.5.12, 1.5.14 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (приказ от 03.12.2019 №350)
6.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	п. 6 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.8.9 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (приказ от 02.12.2019 № 14)
7.	Отсутствуют протоколы измерения сопротивлений заземления молниеотводов	п. 7 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.8.2 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (техотчет от 18.09.2019 003/2019-Т
<b>Тюменская область, город Тюмень, улица Николая Федорова, дом 8</b>			
8.	Отсутствует опознавательный знак у мест ввода заземляющих проводников в здание.	п. 8 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.1.1, 2.7.1, п. 2.7.6. ПТЭЭП п. 1.7.118. «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание», утвержденных. При-	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)

		казом № 204 от 08.07.2002. Минэнерго РФ (далее-ПУЭ)»	
9.	Не предоставлены паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство, содержащие схему устройства, основные технические данные, результаты проверки его состояния и т.д.	п. 9 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.7.15. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (от 18.09.2019 паспорт № 2)
10.	Отсутствует электрическая связь между заземляющим устройством и ГЗШ	п. 10 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.1.1, 2.7.1, п. 2.7.6, 2.7.4. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
11.	однолинейные схемы электрических соединений не утверждены ответственным за электрохозяйства	п. 11 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.5.18. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
12.	Представленные однолинейные схемы электрических соединений не соответствуют фактической схеме.	п. 12 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.5.18. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
13.	Отсутствуют диспетчерское наименование на щитах и сборках, а также на оборотных сторонах панелей вводных и распределительных щитов электрощитовой (четкие конкретные наименования щитов, сборок установить невозможно).	п. 13 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.2.20. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
14.	Совмещенные PEN проводники питающей сети ВРУ щитовой, подключены к шине нулевого рабочего проводника	п. 14 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.7.2 ПТЭЭП п. 1.7.135. ПУЭ	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
15.	Ввод теплоснабжения не подключен к схеме уравнивания потенциалов	п. 15 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.1.1,	исполнено снимается с контроля

		2.7.1, п. 2.7.6. ПТЭЭП. п. 1.7.82, 7.1.87, 7.1.88. ПУЭ	(визуальный осмотр, фотоматериал)
<b>Тюмень, ул., Демьяна Бедного 83/1</b>			
16.	Не предоставлены паспорта на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство, содержащие схему устройства, основные технические данные, результаты проверки его состояния и т.д.	п. 17 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.7.15. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (представлена утвержденная схема, пятая жила от ВРУ жилого дома)
17.	Не проводится проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года	п. 17 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (техотчет от 18.09.2019 004/2019-Т
18.	Отсутствуют диспетчерское наименование на щитах и сборках, а также на оборотных сторонах панелей вводных и распределительных щитов электрощитовой (четкие конкретные наименования щитов, сборок установить невозможно).	п. 18 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.2.20. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
19.	однолинейные схемы электрических соединений не утверждены ответственным за электрохозяйства	п. 19 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 1.5.18. ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)
20.	Не проводится чистка от пыли и грязи электрощитовой щитовой.	п. 20 предписания от 27.09.2019 № 57/5892-П, п. 2.2.17 ПТЭЭП	исполнено снимается с контроля (визуальный осмотр, фотоматериал)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения от 11.11.2019 № 57/8072 о на 4 л. в 1 экз.;
2. Копия предписание от 27.09.2019 № 57/5892-П на 4 л. в 1 экз.;
3. CD диск (копии представленных документов фотоматериал).

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела по надзору в энергетике по Тюменской области Северо – Уральского Управления Ростехнадзора

\_\_\_\_\_  
Д.И. Шорохов

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
ного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" декабря 2019 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)